

## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3264/2026

Číslo vzorku: 5300/2026

**Zákazník :** Obec Obyčtov, Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou

**Místo a bod odběru :** Obyčtov ČOV přítok (ze žlabu česlí)

**Předmět zkoušky :** odpadní voda

**Datum a čas odběru :** 3.6.2026 7:05 - 8:50

**Způsob odběru :** směsný 2 h - typ A

**Postup odběru :** SOP VZ 04

**Odběr provedl :** Jaroslav Šašek - ENVIRO-EKOANALYTIKA

**Datum a čas příjmu :** 3.6.2026 15:00

**Datum analýz:** 3.6.2026 - 10.6.2026

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
Nerozpuštěné látky	mg/l	<b>194</b>	10%	SOP 7	1
CHSK Cr	mg/l	<b>525</b>	12%	SOP 4A	1
BSK5	mg/l	<b>258</b>	20%	SOP 3A	1
Dusík amoniakální	mg/l	<b>142</b>	12%	SOP 13B	1
Dusík dusitanový	mg/l	<b>&lt;0,02</b>		SOP 15	1
Dusík dusičnanový	mg/l	<b>0,64</b>	15%	SOP 14A	1
Dusík organický	mg/l	<b>28,2</b>	20%	SOP 63	1
Dusík celkový	mg/l	<b>171</b>	20%	SOP 63	1
Fosfor celkový	mg/l	<b>16,9</b>	20%	SOP 17	1
Rozpuštěné anorganické soli (RAS)	mg/l	<b>410</b>	10%	SOP 53	1

\* zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace

### 1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95 % pro  $k=2$  a nezohledňuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

U mikrobiologických a biologických ukazatelů a pokud je hodnota pod mezí stanovitelnosti, nejistota se neuvádí.

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky se týkají pouze zkušeneho vzorku a nenahrazují jiné dokumenty.

Další informace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystavil a schválil dne: 10.6.2026

Hana Habanová  
vedoucí zkušební činnosti