

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4429/2026**Číslo vzorku: 6781/2026****Zákazník :** Obec Obyčtov, Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou**Místo a bod odběru :** Obyčtov ČOV odtok (v šachtě za dosazovací nádrži na výtokovém potrubí do toku)**Předmět zkoušky :** odpadní voda**Datum a čas odběru :** 16.7.2026 11:15 - 13:00**Způsob odběru :** směsný 2 h - typ A**Postup odběru :** SOP VZ 04**Odběr provedl :** Ladislav Vařeka - ENVIRO-EKOANALYTIKA**Datum a čas příjmu :** 16.7.2026 14:00**Datum analýz:** 16.7.2026 - 22.7.2026

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
Nerozpuštěné látky	mg/l	<5,0		SOP 7	1
CHSK Cr	mg/l	26,4	15%	SOP 4A	1
BSK5	mg/l	3,9	20%	SOP 3A	1
Dusík amoniakální	mg/l	3,12	12%	SOP 13B	1
Dusík dusitanový	mg/l	0,09	12%	SOP 15	1
Dusík dusičnanový	mg/l	0,44	15%	SOP 14A	1
Dusík organický	mg/l	<2,00		SOP 63	1
Dusík celkový	mg/l	4,99	20%	SOP 63	1
Fosfor celkový	mg/l	0,863	20%	SOP 17	1

* zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95 % pro k=2 a nezohledňuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

U mikrobiologických a biologických ukazatelů a pokud je hodnota pod mezí stanovitelnosti, nejistota se neuvádí.

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky se týkají pouze zkoušeného vzorku a nenahrazují jiné dokumenty.

Další informace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystavil a schválil dne: 22.7.2026

Hana Habanová
vedoucí zkušební činnosti