ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zkušební laboratř
Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz
Zkušební laboratoř č.1406 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
L 1406

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 6198/2026

Číslo vzorku: 8959/2026

Zákazník : **Obec Obyčtov, Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Místo a bod odběru : **Obyčtov ČOV přítok (ze žlabu česlí)**
Předmět zkoušky : odpadní voda
Datum a čas odběru : 7.10.2026 7:05 - 8:50
Způsob odběru : směsný 2 h - typ A
Postup odběru : SOP VZ 04
Odběr provedl : Jaroslav Šašek - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a čas příjmu : 7.10.2026 18:15 **Datum analýz:** 8.10.2026 - 13.10.2026

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
Nerozpuštěné látky	mg/l	**335**	10%	SOP 7	1
CHSK Cr	mg/l	**868**	12%	SOP 4A	1
BSK5	mg/l	**560**	20%	SOP 3A	1
Dusík amoniakální	mg/l	**155**	12%	SOP 13B	1
Dusík dusitanový	mg/l	**<0,02**		SOP 15	1
Dusík dusičnanový	mg/l	**1,11**	15%	SOP 14A	1
Dusík organický	mg/l	**35,8**	20%	SOP 63	1
Dusík celkový	mg/l	**192**	20%	SOP 63	1
Fosfor celkový	mg/l	**21,8**	20%	SOP 17	1

* zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95 % pro k=2 a nezohledňuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.
U mikrobiologických a biologických ukazatelů a pokud je hodnota pod mezí stanovitelnosti, nejistota se neuvádí.
Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.
Výsledky se týkají pouze zkoušeného vzorku a nenahrazují jiné dokumenty.
Další informace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.
Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystavil a schválil dne: 19.10.2026

Hana Habanová
vedoucí zkušební činnosti

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Meziříčí
Zkušební laboratoř č.1406 akreditovaná ČIA