ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zkušební laboratř
Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz
Zkušební laboratoř č.1406 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
L 1406

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 6199/2026

Číslo vzorku: 8958/2026

Zákazník : **Obec Obyčtov, Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Místo a bod odběru : **Obyčtov ČOV odtok (v šachtě za dosazovací nádrží na výtokovém potrubí do toku)**
Předmět zkoušky : odpadní voda
Datum a čas odběru : 7.10.2026 7:00 - 8:45
Způsob odběru : směsný 2 h - typ A
Postup odběru : SOP VZ 04
Odběr provedl : Jaroslav Šašek - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a čas příjmu : 7.10.2026 18:15 **Datum analýz:** 8.10.2026 - 16.10.2026

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
Nerozpuštěné látky	mg/l	**12,0**	10%	SOP 7	1
CHSK Cr	mg/l	**32,4**	15%	SOP 4A	1
BSK5	mg/l	**6,7**	20%	SOP 3A	1
Dusík amoniakální	mg/l	**0,501**	12%	SOP 13A	1
Dusík dusitanový	mg/l	**0,20**	12%	SOP 15	1
Dusík dusičnanový	mg/l	**24,30**	15%	SOP 14A	1
Dusík organický	mg/l	**<2,00**		SOP 63	1
Dusík celkový	mg/l	**26,9**	20%	SOP 63	1
Fosfor celkový	mg/l	**5,43**	20%	SOP 17	1

* zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95 % pro k=2 a nezohledňuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.
U mikrobiologických a biologických ukazatelů a pokud je hodnota pod mezí stanovitelnosti, nejistota se neuvádí.
Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.
Výsledky se týkají pouze zkoušeného vzorku a nenahrazují jiné dokumenty.
Další informace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.
Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystavil a schválil dne: 19.10.2026

Hana Habanová
vedoucí zkušební činnosti

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Meziříčí
Zkušební laboratoř č.1406 akreditovaná ČIA